



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, 283050, тел. +7 (856) 340-62-28 Факс +7 (856) 340-62-38,
e-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района
г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Донецка
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Донецк, пр. Дзержинского, 70, тел. +7 (856) 295-91-07
e-mail: gpn_don_kal@80.mchs.gov.ru

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ № 33

дата и время начала проведения профилактического визита:

« 11 » августа 2023 г. 11 ч. 00 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

« 11 » августа 2023 г. 12 ч. 00 мин.

место проведения профилактического визита: ДНР, г. Донецк, Калининский район, ул. Сумская, 9 а

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен профилактический визит: МБДОУ «Ясли-сад № 300 города Донецка»

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий): ---

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного пожарного надзора

профилактический визит проведен: начальником отделения НД и ПР Калининского района г. Донецка ОНД и ПР городского округа Донецк УНД и ПР Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике майором внутренней службы Тильным Алексеем Викторовичем, дознавателем отделения НД и ПР Калининского района г. Донецка ОНД и ПР городского округа Донецк УНД и ПР Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике капитаном внутренней службы Писанным Александром Валерьевичем, инспектором отделения НД и ПР Калининского района г.

Донецка ОНД и ПР городского округа Донецк УНД и ПР Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике лейтенантом внутренней службы Поповым Денисом Вадимовичем, инспектором отделения НД и ПР Калининского района г. Донецка ОНД и ПР городского округа Донецк УНД и ПР Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике лейтенантом внутренней службы Макаренко Сергеем Алексеевичем

(должность, Ф.И.О, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:

Руководитель МБДОУ «Ясли-сад № 300 города Донецка», а также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ;

4) Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно техническому регулированию в области пожарной безопасности, установленному ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5) Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";

6) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица:

о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

Объекты МБДОУ «Ясли-сад № 300 города Донецка» отнесены к следующим категориям риска, с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

здание и помещения ясли-сада – высокий риск (1 раз в 2 года);

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности;

2) Привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности;

2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет;

3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;

4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;

5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;

6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;

7) своевременное представление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности.

При проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	Система пожарной сигнализации не функционирует	Постановление Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 №1464 (далее – Постановление от 01.09.2021 № 1464) СП 486.1311500.2020
2	На объекте не установлена система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей типа СО – 1	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ) п. 60 СП 3.13130.2009 табл. 2 п. 1
3	Допущено применение на путях эвакуации для облицовки стен материалов с более высокими показателями пожарной опасности, чем предусмотрено строительными нормами (деревянные перегородки между холлом и спальней в детской группе на втором этаже)	ППР в РФ п. 25 СП 252.1325800.2016 п. 7.2.19
4	Руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, не определён	ППР в РФ п. 43

	порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	
5	Отсутствуют программы противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности.	ППР в РФ п. 3
6	Отсутствует (не ведётся) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	ППР в РФ п. 17.1
7	Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.	ППР в РФ п. 3
8	Помещение электрощитовой не оборудовано сертифицированной противопожарной дверью 2-го типа (в соответствии с СП 12.13130)	СП 4.13130.2013 п. 5.1.2
9	Дежурный обслуживающий персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	ППР в РФ п. 6
10	Не обеспечены лестничные клетки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации эвакуационным освещением	ППР в РФ п. 23
11	Не обозначены эвакуационные выходы (кроме центрально входа) световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зелёном фоне, подключёнными к источнику питания эвакуационного (аварийного) освещения, или которые переключаются на него автоматически в случае исчезновения питания на их основных источниках питания	ППР в РФ п. 23 СП 3.13130.2009 п.п.5.1-5.5
12	Допускается использование розеток с видимыми повреждениями (оплавлениями)	ППР в РФ п. 35, пп. «а»
13	Устройства для самозакрывания дверей на путях эвакуации неисправны	ППР в РФ п. 14

Подпись лица(лиц), проводившего(их)
профилактический визит:

Ильинский ОН Д и ПР Калининского района
г. Омска ОН Д и ПР г. Омска УМ Д и ПР г. Омска
УОС Омска по ОМР Калининского СЗ
Ильинский Александр Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание
должностного лица органа
государственного пожарного надзора)

С.И.Ильинский
(подпись)

« 11 » августа 20 23 г.

Против проведения профилактического
визита не возражал (а), экземпляр листа
профилактической беседы получил(а):

(должность, фамилия, инициалы
контролируемого лица (представителя))

(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.